

## Lampiran 1

### FORMULIR PENILAIAN HIGIENE SANITASI MASJID/LANGGAR/SURAU KESEHATAN LINGKUNGAN (INSPEKSI SANITASI MASJID)

1. Nama Masjid :
2. Alamat :
3. Nama Pengurus :
4. Jumlah jamaah :
5. Tanggal Pemeriksaan :

Jamban : Ada / Tidak ada

Jumlah jamban : buah (baik : buah, rusak : buah) .

Sarana Air: 1. PDAM 2. SPT 3. SPL 4.SGL 5. Tidak ada

No	Variabel	Bobot	Komponen Penilaian	Nilai Max/Hasil	Skor Max/Hasil	(%) Hasil	Memenuhi Syarat/ Tidak Memenuhi Syarat
	<b>Persyaratan Kesehatan Lingkungan dan Bangunan</b>						
<b>I</b>	<b>Bagian Luar</b>						
	1. Lokasi	4	a. Tidak terletak di daerah banjir	5			
			b. Sesuai dengan perencanaan kota	5			
	2. Lingkungan Halaman	4	a. Bersih dan indah	4			
			b. Sisten drainase berfungsi dengan baik	3			

			c. Tidak terdapat genangan air	3			
<b>II</b>	<b>Bagian Dalam</b>						
	1. Lantai	5	a. Mudah dibersihkan	4			
			b. Tidak retak, tidak licin, permukaan rata	3			
			c. Kedap air	3			
	2. Dinding	5	a. Bersih	5			
			b. Kedap air	3			
			c. Berwarna terang	2			
	3. Atap dan Talang	5	a. Tidak bocor	6			
			b. Tidak terjadi genangan air	4			
	4. Tangga	4	a. Lebar anak tangga minimal 30 cm	3			
			b. Tinggi anak tangga maksimal 20 cm	3			
			c. Ada pegangan tangan	2			
			d. Lebar tangga $\geq$ 150 cm	2			
	5. Langit-langit	5	a. Tinggi dari lantai minimal 2,75 cm	5			
			b. Kuat	3			
			c. Berwarna terang	2			

	6. Pagar	4	a. Kuat	6			
			b. Terlihat batas yang jelas	4			
	7. Pencahayaan	8	a. Cukup terang	5			
			b. Tidak menyilaukan	5			
	8. Ventilasi (pilih sesuai kondisi yang ada) a. Alam b. Mekanik	5	a. Lubang ventilasi minimal 15% dari luas lantai b. Menggunakan AC, Fan, Exhauster	10			
	9. Alat sholat (tikar, karpet, sajadah dll)	8	a. Bersih dan tidak lembab	5			
			b. Dibersihkan dan dijemur secara periodik	3			
			c. Tersedia tempat (perlengkapan ibadah)	3			
<b>III</b>	<b>Fasilitas Sanitasi</b>						
	1. Air Bersih	12	a. Tersedia dengan jumlah yang cukup	5			
			b. Memenuhi persyaratan fisik	5			

	2. Tempat wudhu	7	a. Bersih dan terpelihara	3			
			b. Menggunakan air yang mengalir	3			
			c. Terpisah antara pria dan wanita	2			
			d. Tersedia dalam jumlah yang cukup	2			
	3. Pembuangan air limbah	8	a. Terpisah dengan saluran pembuangan air hujan	6			
			b. Memenuhi persyaratan	4			
	4. Tempat sampah	8	a. Tersedia dengan jumlah yang cukup	5			
			b. Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, dan memiliki tutup	5			
	5. Jamban dan urinoir	10	a. Bersih dan tidak berbau	4			
			b. Lantai kedap air, miring ke arah saluran pembuangan	3			
			c. Jamban pria dan wanita terpisah	3			
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>Jumlah Skor</b>				

Sumber : ( Ailsa 2021 ) dan Kep.Menkes 288/MENKES/SK/III/2003 Tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum

Magetan,

Mengetahui :

Peniai/pemeriksaan

Pengurus Masjid/langgar/surau

( )

( *MOHAMMAD AQILAH FAHMI* )  
P27833221042