

Nomor:

Tanggal :

Lembar Observasi

**PENGELOLAAN KAMAR MANDI DAN TOILET DI PASAR BESAR
KOTA MADIUN TAHUN 2020**

Karakteristik Responden

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Pendidikan Terakhir :
Lokasi :
Menjadi Pemilik sejak tahun :

No	Objek Pengamatan	Kategori	
		YA	TIDAK
KELENGKAPAN FASILITAS KAMAR MANDI DAN TOILET			
1	Tersedia tersedia bak dan air bersih dalam jumlah yg cukup dan bebas jentik		
2	Tersedia gayung dalam keadaan baik, bersih, dan layak digunakan		
3	Tersedia sabun cuci tangan		
4	Tersedia tempat sampah dalam jumlah yang cukup, tertutup, kedap air, dan mudah dibersihkan		
KUALITAS FISIK LINGKUNGAN MANDI DAN TOILET			
1	Pencahayaan cukup/ tidak redup		
2	Ventilasi minimal 10-15% dari luas lantai		
3	Kelembaban 40%-50%		
4	Suhu 18-28 °c		
PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN KAMAR MANDI DAN TOILET DI PASAR			
1	Terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan tanda simbol yang proporsi		

2	Lantai dibuat kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan dg kemiringan sesuai ketentuan yg berlaku sehingga tidak terjadi genangan		
3	Letak toilet terpisah minimal 10 meter dengan tempat penjualan makanan dan bahan pangan		
4	Air limbah dibuang ke septic tank (<i>multi chamber</i>), riol atau lubang peresapan yg tidak mencemari air tanah dg jarak 10 m dari sumber air bersih		
SISTEM PENGELOLAAN MANDI DAN TOILET			
1	Kebersihan toilet memenuhi standar dan tersedia petunjuk atau himbauan operasional peralatan atau fasilitas toilet umum		
2	Sistem pemakaian air sesuai dengan peruntukannya dan tiap peturasan disediakan kran air		
3	Sistem air limbah memenuhi standar minimal		
4	Pemeliharaan kamar mandi dan toilet pembersihan secara rutin dan berkala sesuai dengan jumlah pengunjung serta pemeliharaan perlengkapan kamar mandi dan toilet		